

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Grodzisku Wlkp.
- faks
- e-mail
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
- faks
- e-mail

/061/4446067
/061/4446067
sekretariat@psse-grodzisk.pl
/061/4446067
/061/4446067
higiena.komunalna@psse-grodzisk.pl
psse.grodziskwlpk@pis.gov.pl

ul. Rakoniewicka 42
62-065 Grodzisk Wlkp.
psse-grodzisk.pl

ON.HK-0700-5/17

oryginał/kopia
Grodzisk Wielkopolski 18.01.2017r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo**

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), przesyła ocenę obszarową jakości wody dla gminy Wielichowo za 2016r.

Producentem wody zaopatrującym ludność gminy Wielichowo jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o ul. Rynek 10A, 64-050 Wielichowo, do którego należy 1 wodociąg: wodociąg wiejski Wielichowo Wieś ul. Borek oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy ul. Dożynkowa 5, do którego należy 1 wodociąg tj: wodociąg zakładowy RKS Łubnica Gospodarstwo Augustowo .

Z w/w wodociągów produkowana woda zaopatruje ludność gminy Wielichowo tj. 6628 osób.

- **Wodociąg wiejski Wielichowo Wieś ul. Borek**

Dobowa produkcja wody z w/w wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 576 m³/d

Wodociąg wiejski Wielichowo Wieś ul. Borek zaopatruje 6534 osoby w miejscowościach: Wielichowo, Wielichowo Wieś, Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie, Celinki, Ziemin, Trzcinica, Łubnica, Gradowice, Prochy, Pruszkowo , Piotrowo Wielkie , Dębsko.

W roku 2016 pobrano z w/w wodociągu 5 próbek wody w ramach prowadzonego monitoringu przez PIS oraz 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu. Jakość w/w prób nie była kwestionowana.

Jakość wody z wodociągu wiejskiego Wielichowo Wieś ul. Borek spełnia wymagania wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie uległa zmianie w stosunku do 2015r.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji z dnia 24.08.2012r.znak sprawy: ON.HK-421/2/5-6(2)/12 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

- **Wodociąg zakładowy Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy Gospodarstwo Augustowo**

Dobowa produkcja wody z w/w wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 9 m³/d

W/w wodociąg zaopatruje 94 osoby miejscowości Augustowo.

W roku 2016 pobrano z w/w wodociągu 3 próbki wody w ramach prowadzonego monitoringu przez PIS oraz 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu. W 1 próbce jakość wody była kwestionowana z uwagi na krótkotrwałe przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml.

W ocenie końcowej jakość wody z wodociągu zakładowego Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego w Łubnicy Gospodarstwo Augustowo spełnia wymagania wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie uległa zmianie w stosunku do 2015r.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji z dnia 24.10.2013r.znak sprawy: ON.HK-421/2/18-6(2)/13 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Aktualne informacje o jakości wody dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim:
www.psse-grodzisk.pl

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Grodzisku Wielkopolskim
lek. Ryszard Ber